



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
ул. Подстанционная, 13-а, пос. Энергетик,
г. Пятигорск, Ставропольский край, 357506
Телефон: (8793) 40-17-43, 34-66-81 факс: (8793) 34-30-61,
e-mail: misirov-bh@mrsk-sk.ru, www.mrsk-sk.ru

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

№ МРСК/106-1535 « 12 » 05 20 17 г.

На № _____ от « _____ » 20 _____ г.

Генеральному директору
ООО «Нилед»
И.А. Григорьеву

Об опыте эксплуатации зажимов
гильзового типа

Уважаемый Игорь Алексеевич!

В рамках опытной эксплуатации в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» 28.09.2016 был установлен соединительный зажим МНУ-R гильзового типа производства НИЛЕД (далее – Зажим). Зажим был смонтирован на провод марки АС-70/11 в пролёте опор №№ 90-91 ВЛ 35 кВ Головная насосная – Горькая Балка 2 (Л-597), проходящей в гололёдоопасном районе Ставропольского края.

За время эксплуатации Зажим показал свои высокие эксплуатационные характеристики в сложных климатических (гололёдные и ветровые нагрузки) и эксплуатационных условиях (плавка гололёда), случаев выхода из строя не зафиксировано.

Кроме того, следует отметить удобство и быстроту монтажа Зажима с применением минимального количества инструмента и приспособлений.

ПАО «МРСК Северного Кавказа» планирует и впредь использовать соединительный зажим МНУ-R производства НИЛЕД при монтаже и ремонте распределительных сетей.

Б.Х. Мисиров