

11 Выводы о соответствии аттестуемого оборудования утвержденным техническим требованиям

11.1 Линейная арматура для ВЛ 6-20 кВ типов: DN Rpi, MJRP, MJRP N, MHV-R, MHV,

изготавливаемая NILED s.a.e., Испания, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

11.2 Срок действия «Заключения аттестационной комиссии» - 1 год с момента утверждения данного заключения с возможностью продления до 5 лет при условии устранения недостатков, в соответствии с письмом ООО «НИ-ЛЕД» от 03.05.2017 №224/1407.

Подтверждающие документы направляются в ПАО «Россети».

Председатель аттестационной комиссии:



Руднев Н.С.

Члены аттестационной комиссии:



Каверина Р.С.



Дорохов Д.А.



Москалев А.В.



Складаный А.К.



Латышов В.В.



Бредихин А.С.